

## **BIJLAGE 10**

# **RICHTLIJNEN VOOR ETAGEBOUW**

Algemeen Reglement voor etagebouw in MECC Maastricht  
Versie 17-11-2017

Voor etagebouw zijn de navolgende regels van kracht:

1. De standhouder cq. standbouwer dient minimaal 6 weken voor aanvang van de opbouw constructietekeningen en berekeningen (door een erkende constructeur) digitaal in bij MECC Maastricht met vermelding van standnummer en naam van de exposant.
2. De standhouder cq. standbouwer geeft een nauwkeurige omschrijving van wat er gaat plaatsvinden op de verdieping waarbij het max. aantal personen (1 persoon per m<sup>2</sup> vrij vloeroppervlak) niet overschreden mag worden.
3. Op de verdieping dient goed zichtbaar een poederblusser van 6 kg. aanwezig te zijn.

Voorwaarden uitgangen:

4. Het aantal vereiste uitgangen en trappen is afhankelijk van de vloeroppervlakte van de verdieping.

Tot een oppervlakte van 50 m<sup>2</sup> kan worden volstaan met één uitgang en één rechte steektrap met een minimale breedte van 1 m.

5. Bij een vloeroppervlakte van de verdieping van 50 m<sup>2</sup> of meer dient een tweede uitgang aanwezig te zijn, indien de begane grond vanaf enig punt op de verdieping niet binnen 20 m kan worden bereikt en/of het aantal personen die gelijktijdig op de verdieping aanwezig kunnen zijn meer bedraagt dan 25.

Indien een tweede uitgang vereist is dienen beide uitgangen op een onderlinge afstand van minimaal 5 m gelegen zijn, en moet via beide vluchtroutes vanuit enig punt op de verdieping binnen 30 m de begane grond te kunnen worden bereikt.

6. Indien niet aan bovenstaande uitgangspunten kan worden voldaan of indien er meer dan 50 personen tegelijkertijd op de verdiepingvloer aanwezig zullen zijn dient hiervoor schriftelijke goedkeuring te worden verkregen van MECC Maastricht. MECC kan dan aanvullende voorschriften geven of de voorgestelde constructie weigeren.

Voorwaarden trap:

7. De verticale afstand tussen het bordes en de vloer van de hal mag niet meer dan 4.50 m bedragen. Indien de onder verdieping bestemd is voor het verblijven van personen dient een netto hoogte van de onder verdieping van minimaal 2.5 m te worden aangehouden.

8. Het bovineinde van een steektrap moet aansluiten aan het bordes met tenminste een gelijke breedte als de trap.

Verder geldt voor de trap:

- De hellingshoek van de trap mag maximaal 45 graden zijn.
- De optrede van de trap mag niet meer bedragen dan 0.21 m.
- De aantrede van de trap moet, in de klimlijn gemeten, tenminste 0.21 m. bedragen.
- De breedte van de trede van de trap moet, in de klimlijn loodrecht op de voorzijde van de trede gemeten, tenminste 0.23 m bedragen.
- De som van 2 optreden en 1 aantrede moet minimaal 0.60 m zijn en bij voorkeur niet groter dan 0.65 m. (2 optreden + 1 aantrede = 0.60 tot 0.65 m).

9. Spiltrappen zijn slechts toegestaan als vluchtroute, als ten hoogste 10 personen van die trap gebruik moeten kunnen maken. Als de spiltrap wordt toegestaan moet de minimum breedte van het tredevlak gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimaal 0,17 m bedragen (NB betekent feitelijk een diameter van de spil van minimaal ca 0.70 m).

Voorwaarden vloerafscheiding (leuning):

10. Trappen moeten aan beide zijde zijn voorzien van deugdelijke en stevig bevestigde leuningen gelegen op een hoogte tussen 0,8 m en 1 m gemeten vanaf de voorzijde van de traptreden. Als de breedte van de trap meer dan 2.20 m bedraagt moet de trapbreedte door een of meer deugdelijke, stevig bevestigde leuningen zijn verdeeld.

11. Ter plaatse van een trap, vloer of hellingbaan moet een deugdelijke vloerafscheiding aangebracht worden indien het hoogteverschil tussen vloer respectievelijk traptrede t.o.v. de aansluitende vloer groter is dan 1 m.

De vloer- trapafscheiding moet een hoogte hebben van minimaal 1 m.

12. In de vloer-/trapafscheiding mogen zich geen openingen bevinden waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 500 mm.

13. Indien de vloer, trap of hellingbaan mede bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar mag er aanvullend t.o.v. het gestelde tot een hoogte van 700 mm geen opening aanwezig zijn waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 200 mm en mag er ter voorkoming van het overklauteren geen opstapmogelijk zijn gelegen tussen 0,2 m en 0,7 m gemeten boven een vloer, de voorzijde van tredevlakken of de hellingbaan.